Cantiere: _____ Impresa: _____	**CONTROLLO in ACCETTAZIONE** **D.M. 17/01/2018 §11.10.1** **Blocchi per Muratura** ☐ **A) Elementi di categoria I** ☐ **B) Elementi di categoria II**	Committente: _____ Codice prelievo: _____

VERBALE DI IDENTIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE
dei fornitori di materiale ad uso strutturale

n° _____ in data _____

Il sottoscritto: …… nella sua qualità di:

☐ **Direttore dei Lavori** ☐ **Delegato dal Direttore dei Lavori**

- **dichiara** che in data odierna ha provveduto ad eseguire, nell'ambito di un controllo di accettazione, il prelievo di elementi per muratura portante e comprendente la documentazione elencata nel seguito:

  ☐ Gli elementi per muratura portante devono essere conformi alla norma europea armonizzata della serie UNI EN 771 e recare la **Marcatura CE** secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (tab. 11.10.I): ☐ A) Elementi **di categoria I : 2 +** ☐ B) Elementi **di categoria II : 4**

  ☐ **Dichiarazione di prestazione** (DoP) relativamente alla norma UNI EN 771-1;

  ☐ Documento di Trasporto (D.D.T.) n. …… del …….. della ditta ……..…… riportante gli estremi identificativi degli elementi per muratura (per forniture in cantiere);

  ☐ Documento di Trasporto (D.D.T.) n. …… del …….. della ditta ……..…… riportante gli estremi identificativi degli elementi per muratura (per forniture a eventuale magazzino rivenditore);

VERBALE DI PRELIEVO IN CANTIERE

n° _____ in data _____

- dichiara che in data odierna ha prelevato dalla fornitura in cantiere n° …… elementi per muratura così definiti:

☐ **Tipo di elemento** …… dimensioni …… sigla ……

☐ **Tipo di elemento** …… dimensioni …… sigla ……

☐ **Tipo di elemento** …… dimensioni …… sigla ……

☐ **Tipo di elemento** …… dimensioni …… sigla ……

☐ **Tipo di elemento** …… dimensioni …… sigla ……

☐ **Tipo di elemento** …… dimensioni …… sigla ……

di cui il fabbricante ha dichiarato il valore della ☐ **Resistenza media** pari a ……

☐ **Resistenza caratteristica** pari a ……

Ai sensi del § 11.10.3.1.2 il valore medio di resistenza a compressione f_{bm} è correlato al valore caratteristico f_{bk} dalla seguente formula:
$f_{bk} = 0{,}8\ f_{bm}$

ELEMENTO STRUTTURALE di DESTINAZIONE

☐ **muratura piano** …… ☐ **muratura piano** …… ☐ **muratura piano** ……

☐ **altro** (specificare) ……..

Cantiere: _____ Impresa: _____	**CONTROLLO in ACCETTAZIONE** **D.M. 17/01/2018 §11.10.1** **Blocchi per Muratura** ☐ **A) Elementi di categoria I** ☐ **B) Elementi di categoria II**	Committente: _____ Codice prelievo: _____

- **dichiara** che ai sensi del § 11.10.1.1.1 nel caso in cui il fabbricante abbia dichiarato la **resistenza media**, il controllo è effettuato su almeno un campione per ogni 350 m^3 di fornitura per elementi di cat. II, e per ogni 650 m^3 per elementi di categoria I. Ogni campione è costituito da un numero di elementi uguale o maggiore di 6;
- **dichiara** che ai sensi del § 11.10.1.1.1 nel caso in cui il fabbricante NON abbia dichiarato la resistenza media, ma **solo la resistenza caratteristica**, il controllo è effettuato su almeno un campione per ogni 350 m^3 di fornitura per elementi di cat. II, innalzabili a 650 m^3 per elementi di categoria I. Ogni campione è costituito da un numero di elementi uguale o maggiore di 6;
- **dichiara** che le caratteristiche dichiarate dal produttore sono compatibili con quanto previsto dalla normativa e:
  - dispone che i prelievi vengano identificati con sigla dal n° …….…… al n° ……. mediante
  ☐ Pennarello indelebile; ☐ Targhetta ; ☐ Altro: …….....

- **incarica** altresì il Sig. …….. **nella sua qualità di** ……..... **a custodire i prelievi**, secondo quanto indicato dal D.M. 17/01/2018.

ALLEGATO FOTOGRAFICO DEL PRELIEVO FIRMATO DAL DL

Il prelievo è stato eseguito in data ___/___/_____ alle ore _____ in località _____

_____	_____
Il Direttore dei Lavori (o suo delegato)	per accettazione: *L'incaricato della custodia dei prelievi*

Cantiere: _____ Impresa: _____	**CONTROLLO in ACCETTAZIONE** **D.M. 17/01/2018 §11.10.1** **Blocchi per Muratura** ☐ **A) Elementi di categoria I** ☐ **B) Elementi di categoria II**	Committente: _____ Codice prelievo: _____

VERBALE DI ACCETTAZIONE DEL MATERIALE

n° _____ in data _____

- **visti** i risultati delle prove con certificato n°_____ del _____ emesso dal Laboratorio _____ ai sensi del § 11.10.1.1.1 delle NTC2018:

☐ Per elementi in cui il fabbricante dichiara la resistenza media:

$(f_1 + f_2 + \ldots + f_n)/n$ = _____ ≥ f_{bm} = _____ *[11.10.1]*

$f_1 < f_2 < \ldots < f_n$ f_1 = _____ ≥ 0,80 x f_{bm} = _____ *[11.10.2]*

☐ Per elementi in cui il fabbricante dichiara la resistenza caratteristica:

$f_1 < f_2 < \ldots < f_n$ f_1 = _____ ≥ f_{bk} = _____

il Direttore dei Lavori delle opere strutturali accetta i **blocchi di muratura** arrivati in cantiere e relativi al prelievo n°_____ del _____

il Direttore dei Lavori delle strutture

_____